

## IDENTIFICAZIONE

I cavidotti sono identificati per mezzo di una marcatura a getto d'inchiostro applicata direttamente sulla superficie del tubo sia in rotoli che in barre ad intervalli di 2 metri. La marcatura conforme alla Normativa (CEI EN 50086-1)EN61386-1:2008 e EN61386-24:2010 riporta i seguenti dati:

- il nome interno del produttore;
- il codice interno del prodotto;
- la data di produzione;
- marcatura CE
- marchio IMQ o equipollente europeo
- il diametro nominale;
- la lettera L o N

I cavidotti forniti in rotoli sono dotati di un filo interno in acciaio zincato di 0,8 mm. di diametro per il traino della fune di tiro successivamente impiegata per l'inserimento dei cavi.